【붙임2】

작성부서	평택발전본부 복합발전실 복합기계부	자재구매규격서	작성번호: '20-구매-05
			작성일자: 2020. 05.
			시행일자: 2020. 05.
품 명		Lanxess Reolube Turbofluid 46XC	

1. 적용범위

본 규격서는 신평택발전(주) 윤활유 구매에 적용한다.

2. 적용표준

2.1 KS M 2129: 유압 작동유

3. 품명, 규격 및 수량

NO	품 명 및 규 격	단위	수량
1	Lanxess Reolube Turbofluid 46XC / 200L	DR	6

※ 특정제품 구매이며 제작사, 모델명이 일치해야함(동등품 납품 불가)

4. 제작설명 및 특기사항

4.1 계약상대자는 사용목적에 적합한 3.항과 동일한 제품을 공급해야 한다.

4.2 제품에 손상이나 사용상 해로운 흠이 없어야 한다.

4.3 운반과정에서 손상된 자재는 인정되지 않으며, 계약상대자 부담으로 납품하여야 한다.

4.4 발주자는 본 규격서에 기술된 제반 조건이 일치하지 않을 경우 인수를 거부할 수 있으며 계약대상자는 대체 등의 조치를 취하여야 한다.

담 당	차 장	부 장
정용현		

품 명	Lanxess Reolube Turbofluid 46XC	작성번호	'20-구매-05

5. 품질 보증

5.1 계약자는 자주적인 품질보증활동으로 구매 물품에 대한 품질을 보증하도록 하여야 한다.

5.2 계약상대자는 아래 취급, 보관, 포장 및 운송관리 요건을 이행하여야 한다.

(1) 취급 : 계약상대자는 손상이나 열화를 방지하도록 제작단계부터 제작품 특성에 따른 취급방법과 수단을 갖추고 이에 따라 관리하여야 한다.

(2) 포장 : 계약상대자는 반입 시부터 공급자의 책임이 끝날 때까지 포장보존 및 표식절차를 수립 이행하여야 한다.

(3) 운송 및 인도 : 계약상대자는 자재의 포장방법, 내용의 식별표시, 운송중 조치사항, 도착 후의 점검사항 등을 명시한 관리절차를 수립 이행하여야 한다.

6. 시험 및 검사

6.1 외관 검사 : 용기 표면에 사용상 유해한 흠집이나 이상이 없어야 한다.

6.2 수량 검사 : 납품 시 D/M 단위로 전량 검사한다.

7. 납기 : 계약 후 30일 이내

8. 검수

8.1 신평택발전(주) 지정장소에 납품한다.

8.2 제품이 지정한 장소에 반입된 후 규격 및 발주 규격서와 일치하고 외관상 결함이 없을 때 검수가 완료된 것으로 한다.

9. 하자기간 : 검수 완료 후 1년

10. 납품장소 : 신평택발전(주) 지정장소

11. 제출서류 : 품질확인서 및 제품성적서, 물질안전보건자료(MSDS). 끝.

확인	