작성부서	한국서부발전 평택발전본부 복합계측제어부	자재구매규격서	작성번호 : '21-구매
			작성일자 : 2021. 2.
			시행일자 : 2021. 2.
자재식별번호		-	품 명	Air Regulator Filter 등 205품목
품질등급	□R, ■S	품질보증시방서(구매분야) : □적용, □보완적용, ■비적용	

1. 적용범위

본 규격서는 2021년도 신평택발전 계획예방정비공사용 제어설비 자재 구매에 적용한다.

2. 적용표준

가. 적용 기준 : 제작사 적용표준

3. 품명 및 규격

가. 품명, 규격, 수량 : Air Regulator Filter 등 205품목(붙임 참조)

나. 공급범위

1) 본 규격서에 명시되어 있는 규격을 가진 제품 또는 동등품 이상의 제품을 공급하여야 한다.

2) 구매품에 대한 하자 발생 시 발주자의 요구사항에 대하여 조치해야 한다.

4. 제작설명 및 특기사항

가. 일반사항

1) 규격서에 명시된 모든 자재는 신품이어야 하며 중고품은 사용할 수 없다.

2) 제작 및 납품과 관련된 모든 제반사항에 대하여 발주자와 사전 협의하여야 하며, 계약상대자 임의로 제품 사양을 변경하여 발생되는 모든 문제에 대한 책임은 계약상대자에게 있다.

3) 공급 기자재는 높은 신뢰성을 유지해야 하며 고장으로 인해 발전소 운전에 지장을 주어서는 안된다.

담 당	차 장	부 장
김선호	김지수	신현영

4) 규격이 부정확하거나 일부 내용이 누락되어 실제 구매 목적에 맞지 않은 제품이 납품될 가능성이 있을 경우 발주 부서와 사전 협의하여 구매 목적에 맞는 제품이 납품될 수 있도록 조치해야 한다.

나. 특기사항

1) 자재 납품은 정해진 납기 내로 납품을 하여야 하며 자재 납품 7일전에 발주자에게 이와 관련된 사항을 통보하여야 한다.
2) 계약 상대자는 발주자의 요청이 있을 경우, 해당제품에 대한 제품 사양 확인 및 운전, 정비에 필요한 기술자료를 제출하여야 한다.
3) 계약상대자는 납품 시 방청 및 변형 등 제품 손상의 원인에 대한 조치 후 개별 포장하여 납품한다.
4) 계약상대자는 제품 품질에 불만족 사항 통보가 있을 경우 이를 신속하게 개선 또는 대체하여야 한다.

5. 품질보증

가. 계약상대자는 계약에 따른 공급기자재 및 역무수행에 대한 품질확보를 위해 체계적인 품질경영활동을 수행해야 한다.

나. 중대 결함사항을 인지하고도 통지에 대한 의무를 소홀히 하거나 발주자의 검토 및 승인을 득하지 않고 계약상대자 임의의 판단과 조치 등으로 인하여 초래하는 제반 문제에 대한 책임은 계약상대자에게 있다.

6. 시험 및 검사

가. 외관 검사 : 부품사양, 수량, 치수 및 색상, 외관상태 검사 시 하자가 없어야 한다.

나. 성능 시험 : 공급기자재는 기능상 이상이 없어야 한다.

다. 치수 검사 : 제품 규격서와 일치여부 확인 시 이상이 없어야 한다.

7. 제품식별, 포장 및 운반

가. 식별

제품에는 제품의 식별관리를 위한 표시(품명, 제작년월 등)가 있어야 한다.

확 인
신현석

품 명	Air Regulator Filter 등 205품목	작성번호	'21-구매

나. 포장 및 운반

1) 계약상대자는 자재가 수송 중에 손실 또는 파손되지 않도록 안전하고 견고한 방법으로 포장하여야 한다.

2) 계약상대자의 부적절한 포장으로 인한 자재 손실, 파손 또는 품질저하 등이 발생하였을 때 모든 책임은 계약상대자가 진다.

8. 납 기 : 계약 후 60일 이내 (세부납기 붙임 파일 참조)

9. 하자요건

가. 하자기간 : 납품 후 1년

나. 하자요건

1) 제품의 품질결함 또는 기능상 문제점 발생 시

2) 자재구매규격서 요건을 만족하지 못하는 경우

3) 하자기간 내에 발생되는 제품 자체 결함

10. 납품장소 : 신평택발전(주) 자재창고

11. 제출서류

번호	제출서류	부수	제출시기	제출처
1	자재 검수 요청서	1	납품시	신평택발전(주)
2	기타 발주자가 요구하는 서류	1	-	"

붙임 : 구매품목 및 규격 1부. 끝.

확 인
신현석